

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»

тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00 <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: [vladses@mail.ru](mailto:vladses@mail.ru)

ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Адрес места осуществления деятельности: 363240, Республика Северная Осетия – Алания,

Пригородный район, с.Октябрьское ул.Гагарина,20.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии  
в РСО – Алания в Пригородном  
районе»

  
Тавказахов А.М.

**Экспертное заключение № 118 -ОГ от « 19 » Февраля 2024г.**

**по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на протокол лабораторных исследований №350 от 19.02.2024г.**

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:** ППК (договор №1 от 11.01.2024г).

**Дата проведения экспертизы:** 19 Февраля 2024г.

**Заказчик:** МУП «Коммунресурсы»

**Наименование образца испытаний:** вода питьевая из разводящей сети

**Дата и время отбора пробы (образца):** « 15 » Февраля 2024 г. 09:00

**Дата и время доставки пробы (образца):** « 15 » Февраля 2024 г. 11:35

**Цель отбора:** СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МУП «Коммунресурсы» РСО-Алания, Пригородный район, с.Камбилеевское, ул.Ю.Кучиева,дом186.

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** МУП «Коммунресурсы» РСО-Алания, Пригородный район, с.Камбилеевское, ул.Ю.Кучиева,дом186.

**Материалы экспертизы:** протокол лабораторных исследований №350 от 19.02.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия № ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Заключение:** образец по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по ОГ

  
Тавказахов А.М.

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»,  
тел./факс 8 (8672)76 68 27/8 (8672)76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854,  
ИНН 1516608203/КПП 151301001

Место осуществления деятельности: 363131, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, с.  
Октябрьское, ул. Гагарина, 20

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № Л041-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по  
надзору в сфере Здравоохранения.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в РСО - Алания  
в Пригородном районе»

А.М. Тавказахов.

«19» февраля 2024г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П/350  
от «19» февраля 2024 г.

1. Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети.
2. Заказчик: МУП «Коммунаресурсы», РСО-Алания, Пригородный район, с.Октябрьское ул.Коммунальная,1.  
ИНН: 1512000830. Телефон: +7 9280718112.
3. Дата и время отбора пробы (образца): «15» февраля 2024г. 09:00
4. Дата и время доставки пробы (образца): «15» февраля 2024г. 11:35
5. Цель отбора: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы): МУП «Коммунаресурсы», РСО-Алания, Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Ю. Кучиева, 186.
7. Объект, где проводился отбор пробы (образца): МУП «Коммунаресурсы», РСО-Алания, Пригородный район, с. Камбилеевское, ул.Ю.Кучиева,186.
8. Код пробы (образца): 18.24.350.02.01.-19.24.350.02.02
9. Изготовитель (наименование, адрес юридического, адрес производства, дата изготовления): -
10. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб».
11. Акт (направление) отбора, отбор (доставку) проб провел: акт отбора №117 от 15.02.2024, отбор и доставку проб провел врач ОГ ФФБУЗ «ЦГиЭ в РСО-Алания в Пригородном районе» Валиева Л.К.
12. Условия транспортировки: доставлена автотранспортом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания в Пригородном районе, в термосумке с охлаждающими вкладышами.
13. Дополнительные сведения (поставщик, номер и объем партии, тара, упаковка, количество и другие сведения): стерильная, стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка; 2 л.
14. Основание: ппк (договор № 01 от 11.01.2023г).
15. Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
16. Идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -
17. Лицо ответственное за оформление данного протокола: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)



Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания в Пригородном районе».

общее количество страниц 3; страница 1

Код образца (пробы)

18.24.350.02.01.

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ


| № п/п                    | Регистрационный № | Определяемые показатели                   | Результаты испытания | Гигиенический норматив | Единицы измерения   | НД на методы испытаний     |
|--------------------------|-------------------|---|----------------------|------------------------|---|----------------------------|
| 1                        | 2                 | 3   | 4                    | 5                      | 6   | 7                          |
| 1                        | 41                | Общее микробное число (ОМЧ) (37+/-1,0) °С | 0                    | Не более 50            | КОЕ/см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018 п.8.1         |
| 2                        |                   | Обобщенные колиформные бактерии           | Не обнаружено        | Отсутствие             | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018 п.8.2         |
| 3                        |                   | Escherichia coli (E.Coli)                 | Не обнаружено        | Отсутствие             | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018 п.8.2-8.3     |
| 4                        |                   | Споры сульфитредуцирующих клостридий      | Не обнаружено        | Отсутствие             | Число спор в 20см <sup>3</sup>  | МУК 4.2.1018 п.8.4.1-8.4.3 |
| Дата начала испытания    |                   | «15» февраля 2024г.                       |                      |                        |   |                            |
| Дата окончания испытания |                   | «19» февраля 2024г.                       |                      |                        |   |                            |
| Испытания проводили:     |                   |   |                      |                        |   |                            |
| Должность                |                   |   | ФИО                  |                        | Подпись   |                            |
| Биолог                   |                   |   | Бутаева Е.Г.         |                        |  |                            |
| Лаборант                 |                   |   | Гатикоева В.Н.       |                        |  |                            |

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания».

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П/ 550 от « 19 » 02 2024г.

Код пробы (образца) 19.24.350.02.02

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

| № п/п                                       | Определяемые показатели     | Результаты исследований и допустимая погрешность измерения | Гигиенический норматив ПДК | Единицы измерения   | НД на методы исследований |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|---|---------------------------|
| 1   | 2                           | 3  | 4                          | 5   | 6                         |
| 1   | Цветность                   | менее 5 <sup>0</sup>                                       | 20 <sup>0</sup> цв         | Град. Цв(Cr-Co)   | ГОСТ 31868-2012 п.5       |
| 2   | Мутность                    | менее 0,58   | 1,5                        | мг/дм <sup>3</sup> (по коалину)   | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 3   | Окисляемость перманганатная | 2,9±0,58   | 5,0                        | мгО/дм <sup>3</sup>   | ГОСТ 55684-2013 п.6-13    |
| 4   | Аммиак и ионы аммония       | менее 0,05   | 2,0                        | мг/дм <sup>3</sup>  | ГОСТ 33045-2014 п.5       |
| 5   | Нитриты                     | менее 0,001  | 3,0                        | мг/дм <sup>3</sup>  | ГОСТ 045-2014 п.9         |
| 6   | Хлориды                     | 14±1,4   | 350,0                      | мг/дм <sup>3</sup>  | ГОСТ 4245-72 п.2          |
| 7   | Общая жесткость             | 2,4  | 7,0                        | ммоль/дм <sup>3</sup> (°Ж)  | ГОСТ 31954-2012 п.4       |
| 8   | Железо                      | менее 0,05   | 0,3                        | мг/дм <sup>3</sup>  | ГОСТ 4011-72 п.2          |
| Дата начала испытания «15» февраля 2024г    |                             |  |                            |   |                           |
| Дата окончания испытания «15» февраля 2024г |                             |  |                            |   |                           |
| Исследования проводил(и):                   |                             |  |                            |   |                           |
| Должность                                   |                             | ФИО  |                            | Подпись   |                           |
| Химик-эксперт                               |                             | Теблоева М.А   |                            |  |                           |
| Главный врач                                |                             | Тавказахов А.М.  |                            |   |                           |

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания».