

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»

тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00 <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru

ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Адрес места осуществления деятельности: 363240, Республика Северная Осетия – Алания,

Пригородный район, с.Октябрьское ул.Гагарина,20.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии

в РСО – Алания в Пригородном

районе»

Тавказахов А.М..



Экспертное заключение № 396 -ОГ от «11» Апреля 2024г.

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на протокол лабораторных исследований №1074 от 11.04.2024г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: ППК (договор №1 от 11.01.2024г).

Дата проведения экспертизы: 11 Апреля 2024г.

Заказчик: МУП «Коммунресурсы»

Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети

Дата и время отбора пробы (образца): «09» Апреля 2024 г. 09:10

Дата и время доставки пробы (образца): «09» Апреля 2024 г. 12:06

Цель отбора: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Коммунресурсы» РСО-Алания, Пригородный район, с.Камбилеевское, ул.Ю.Кучиева,186.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): МУП «Коммунресурсы» РСО-Алания, Пригородный район, с.Камбилеевское, ул.Ю.Кучиева,186.

Материалы экспертизы: протокол лабораторных исследований №1074 от 11.04.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия № Л041-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по ОГ

Тавказахов А.М.

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»,
тел./факс 8 (8672) 76 68 27/8 (8672) 76 89 00, e-mail: vlds@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854,
ИНН 1516608203/КПП 151301001

Место осуществления деятельности: 363131, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, с.
Октябрьское, ул. Гагарина, 20

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по
надзору в сфере Здравоохранения.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО - Алания
В Пригородном районе»

А.М. Тавказахов.
«11» апреля 2024г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П/1074

от «11» апреля 2024 г.

1. Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети.
2. Заказчик: МУП «Коммунресурсы», РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Коммунальная, 1, ИНН: 1512000830. Телефон: +7 9280718112.
3. Дата и время отбора пробы (образца): «09» апреля 2024г. 09:10
4. Дата и время доставки пробы (образца): «09» апреля 2024г. 12:06
5. Цель отбора: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Коммунресурсы», РСО-Алания, Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Ю. Кучиева, 186.
7. Объект, где проводился отбор пробы (образца): МУП «Коммунресурсы», РСО-Алания, Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Ю. Кучиева, 186.
8. Код пробы (образца): 18.24.1074.02.01.-19.24.1074.02.02
9. Изготовитель (наименование, адрес юридический, адрес производства, дата изготовления): -
10. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб».
11. Акт (направление) отбора, отбор (доставку) проб провел: акт отбора №288 от 09.04.2024, отбор и доставку проб провел врач ОГ ФФБУЗ «ЦГиЭ в РСО-Алания в Пригородном районе» Валиева Л.К.
12. Условия транспортировки: доставлена автотранспортом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания в Пригородном районе, в термосумке с охлаждающими вкладышами.
13. Дополнительные сведения (поставщик, номер и объем партии, тара, упаковка, количество и другие сведения): стерильная, стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка; 2 л.
14. Основание: ппк (договор № 01 от 11.01.2024г).
15. Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
16. Идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: _____
17. Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____

(подпись)

Зассева А.Ф.
(ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка
протокола без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания в Пригородном районе».

общее количество страниц 3; страница 1

Код образца (пробы)

18.24.1074.02.01.


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Регист- рацион- ный №	Определяемые показатели	Результаты испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	85	Общее микробное число (ОМЧ) (37+/-1,0) °С	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963 п.5.2-5.3
2		Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963 п.6.3-6.3.3
3		Escherichia coli (E.Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963 п.7.3
4		Споры сульфитредуцирующих клостридий	0	Отсутствие	Число спор в 20см ³	МУК 4.2.3963 п.12.3;12.6-12.6.2

Дата начала испытания «09» апреля 2024г.

Дата окончания испытания «11» апреля 2024г.

Испытания проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Биолог	Бутаева Е.Г.	
Лаборант	Гатикоева В.Н.	


Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания».

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1084 от «11» 04 2024 г.

Код образца (пробы)

19.24.1074.02.02

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив ПДК	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	менее 5 ⁰	20 ⁰ цв	Град. Цв(Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012 п.5
2	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм ³ (по коалину)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Окисляемость перманганатная	2,3±0,46	5,0	мгО/дм ³	ГОСТ 55684-2013 П.6-13
4	Аммиак и ионы аммония	менее 0,05	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5
5	Нитриты	менее 0,001	3,0	мг/дм ³	ГОСТ 045-2014 п.9
6	Хлориды	12±1,2	350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
7	Общая жесткость	2,5	7,0	ммоль/дм ³ (°Ж)	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Железо	менее 0,05	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
Дата начала испытания «09» апреля 2024г					
Дата окончания испытания «09» апреля 2024г					
Исследования проводил(и):					
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Тотоева С.Э.			

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай».

общее количество страниц 2; страница